

PROCEDURA APERTA
concernente la

***Fornitura e posa trituratore
da posizionare nella stazione di sollevamento
impianto di depurazione di Canegrate -
commessa 248
- CIG 0512945F96 -***

Importo complessivo d'appalto euro 85.000,00 oltre IVA

Termine presentazione offerte: ore 12 del 3 settembre 2010

Avvio gara : 6 settembre 2010, ore 9,30.

ELENCO

(anonimo)

INFORMAZIONI

Richieste e fornite

entro il 1 settembre 2010

agli interessati alla gara

* * *

1) **fax 2 settembre 2010 - RICHIESTA CHIARIMENTI**

In relazione alla gara di cui all'oggetto, siamo a richiedere il seguente chiarimento:

- 1) alla pagina 8 del documento "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SPECIFICHE TECNICHE", nella tabella "dati di esercizio e di funzionamento" è riportato il valore massimo della portata da trattare (300 l/s): si chiede se tale valore è da trattare interamente dal tritatore o è la somma della portata da trattare dalla griglia verticale fissa sovrastante e dal tritatore stesso.

In attesa di un Vs. celere riscontro porgiamo cordiali saluti.

RISPOSTA FORNITA

A riscontro Vs. fax del 2 settembre 2010, si rendono i chiarimenti acquisiti dal Settore Lavori che ha provveduto ad effettuare le verifiche del caso.

La portata massima di 300l/s viene trattata interamente dal tritatore; la griglia verticale fissa è stata prevista solo per evitare, in caso di portate di piena superiori al valore di progetto, che il materiale più grossolano non oltrepassi il tritatore e vada ad ostruire le pompe. Una volta terminato l'evento di piena il livello a monte del tritatore si riduce e tutto il materiale trattenuto dalla griglia verrà tritato.

Il presente riscontro così come la Vs richiesta verranno inseriti **nell'Elenco anonimo** accessibile sul nostro sito internet aziendale www.ianomi.it a disposizione di tutti gli operatori interessati alla gara.
Cordiali saluti.

* * *